

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Марий Эл»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»)

Юридический адрес: 424007, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: 88362553640  
e-mail: san\_priem@mari-el.ru

Реквизиты: ОКПО 76860969 ОГРН 1051200016867 ИНН/КПП 1215101480/121501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе"  
Испытательный лабораторный центр

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе»


425000, РОССИЯ, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

Телефон +7 (83631) 6-38-22, e-mail: gigena@mari-el.ru

425060, РОССИЯ, Республика Марий Эл, Звениговский район, город Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 25Б

Телефон +7 (83645) 7-14-51, E-mail: sanzvenigovo@mari-el.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
ROCC.RU.0001.510605  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 16.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Испытательного  
лабораторного центра

С. В. Мухлыгина  
30.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12-01-02/01090-23 от 30.03.2023

1. Заказчик: КРАСНОЯРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ (ИНН 1203005920 ОГРН 1061225000110)

2. Юридический адрес: МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ЗВЕНИГОВСКИЙ, С КРАСНЫЙ ЯР, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.14

Фактический адрес: Марий Эл Респ, р-н Звениговский, с Красный Яр, ул Центральная, д. 14

3. Наименование образца: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водопроводный кран с.Красный Яр, ул.Центральная, д.14, Марий Эл Респ, р-н Звениговский

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 20.03.2023 14:00 - 14:10

Ф.И.О., должность: Желудкин Д. В., глава администрации КРАСНОЯРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ;

Условия доставки: информация отсутствует

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: информация отсутствует

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №132 от 20 марта 2023 г.

Акт приема проб (образцов) №131-ИЛЦ/2 от 20.03.2023 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 1.2.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образца (пробы): 1422.К.02,04.23.3

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, ТВ- 80	№78
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	№033
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	№ 7808

Протокол испытаний № 12-01-02/01090-23 от 30.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3 "ЗОМЗ"	1270744

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 12-01-02/01090-02.04-23 Образец поступил 20.03.2023 15:10 Место осуществления деятельности: 425060, Марий Эл Респ, Звениговский район, Звенигово г, Ростовщикова ул, дом 25 Б дата начала испытаний 20.03.2023 15:40, дата выдачи результата 28.03.2023 09:00					
1	Запах при 20 град. С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градус цветности	Менее 5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 12-01-02/01090-02.04-23 Образец поступил 20.03.2023 15:20 Место осуществления деятельности: 425060, Марий Эл Респ, Звениговский район, Звенигово г, Ростовщикова ул, дом 25 Б дата начала испытаний 20.03.2023 15:40, дата выдачи результата 30.03.2023 11:15					
1	обнаружение и количественный учет эшерихии коли/Е. coli и общих колиформных бактерий	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие, термотолерантные и глюкозоположительные колиформные бактерии ОКБ, ТКБ, ГКП) /обобщенные колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии колиформные бактерии/Обобщенные колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	менее 0,33	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ (при 37° С)	КОЕ/мл	5,00	Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Л.В. Якимова, Юрисконсульт

Конец протокола испытаний № 12-01-02/01090-23 от 30.03.2023