


**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес:
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121
Фактический адрес: г. Звенигово,
ул. Ростовшикова 25Б
Телефон, факс: (83645) 7-14-51; 7-13-81
ОКПО, ОГРН

ИНН/КПП 1215101480/121501001



Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510605. Срок действия аттестата

аккредитации с 04.12.2013 г. по 04.12.2018.

"Утверждаю"

Руководитель (заместитель) аккредитованного
испытательного лабораторного центра

С.В. Мухлыгина

" 4 " 05 2015 год

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3110 от 07.05.2015

Наименование пробы (образца):

Вода из водопроводной колонки

Дата и время отбора пробы (образца): 11 ч. 00 мин. 05.05.2015

Дата и время доставки пробы (образца): 11 ч. 30 мин. 05.05.2015

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник врача Смолина Л.П.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *Администрацией МО "Красноярское сельское поселение" РМЭ, Звениговский район, с. Красный Яр, ул. Центральная, д. 14.*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *РМЭ, Звениговский район, д. Сергушкино, ул. Сергушкино, водопроводная колонка у д. №31.*

Код пробы (образца): 3110 К.04.15 3

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012*

Условия транспортировки: *автотранспорт, t +6 °C*

Дополнительные сведения: *по договору*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

глава администрации МО "Красноярское сельское поселение" Скворцов Л.М.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача Смолина Л.П.


1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Волжском районе"

к протоколу № 3110 от 07.05.2015

Код образца (пробы): 3110 К.04.15 З

Микробиологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 11 ч. 30 мин. 05.05.2015					
Дата начала исследования: 05.05.2015					
Дата окончания исследования: 07.05.2015					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Заведующая бактериологической лабораторией Абросимова А.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	

Конец протокола

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Исследуемый образец воды соответствует пункту 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по микробиологическим показателям.

Зав. отделом, врач по общей гигиене Мухлыгина С.В. 