

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»**

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Адрес фактического осуществления деятельности: 425060, Республика Марий Эл,  
г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 25Б

**Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

к протоколу лабораторных исследований

**№ 6476-6478 от 24.10.2016 г.**

Наименование образца: вода питьевая из разводящей сети и скважины водозабора: с.Красный Яр  
(№6476); г.Звенигово (№6477); скважина №5 Сергушкинский водозабор  
(№6478)


(Наименование образца, измерений)

Исследуемые образцы проб питьевой воды (№6476-6478) соответствуют требованиям п.3.3. (табл.1)  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." по микробиологическим показателям.

Заведующая отделом, врач по общей гигиене  
(Должность, Ф.И.О.)

24.10.2016 г.

(Дата формирования заключения)

  
(Подпись)

С.В. Мухлыгина

Заключение является неотъемлемой частью протокола №6476-6478

от 24.10.2016 г.



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:

г. Йошкар Ола, ул. Машиностроителей, д.121

Фактический адрес: г.Звенигово,

ул.Ростовщикова, д.25 Б

Телефон, факс: (83645) 7-14-51; 7-13-81

ИНН/КПП 1215101480/121501001

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории

(центра) № РОСС RU.0001.510605. Дата выдачи 16.12

2015 г.

Срок действия аттестата

аккредитации: бессрочно.

"Утверждаю"

Руководитель (заместитель) аккредитованного

испытательного лабораторного центра

С.В. Мухлыгина

2016 год



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 6476-6478 от 24.10.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из разводящей сети и скважины водозабора: с Красный Яр (№6476); г. Звенигово (№6477); скважина №5 Сергушкинского водозабора (№6478).

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Звениговский водоканал", Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Гагарина, д.2.

Дата и время отбора пробы (образца): 10 ч. 00 мин. 20.10.2016

Дата и время доставки пробы (образца): 11 ч. 00 мин. 20.10.2016

Сотрудник, отобравший пробы: эколог ООО "Звениговский водоканал" Захаров В.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Звениговский водоканал", Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Гагарина, д.2.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

вода питьевая из крана МОУ Красноярская СОШ, РМЭ, Звениговский район, с Красный Яр, ул. Центральная, д.15 (№6476); вода питьевая из водопроводной колонки РМЭ, г. Звенигово, ул. Школьная, д.41 (№6477); скважина №5 Сергушкинского водозабора (№6478).

Код пробы (образца):

6476 К.04.16 3 - 6478 К.04.16 3

Тара, упаковка:

стерильные стеклянные бутылки, пластиковые бутылки

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки:

автотранспорт

Дополнительные сведения:

по договору

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

эколог ООО "Звениговский водоканал" Захаров В.А.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач по общей гигиене Полевищикова Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах



# АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе"

протокол № 6476-6478 от 24.10.2016

6476 К.04.16 3 -

Код образца (пробы): 6478 К.04.16 3

## Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 11 ч. 30 мин. 20.10.2016

Дата начала исследования: 20.10.2016

Дата окончания исследования: 24.10.2016

| № п/п                                                                                                | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| Вода питьевая из крана МОУ Красная СОШ, РМЭ, Звениговский район, с Красный Яр, ул. Центральная, д.15 |                         |                         |                        |                   |                           |
| 1                                                                                                    | ОМЧ                     | 5                       | не более 50            | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01           |
| 2                                                                                                    | ОКБ                     | отсутствуют в 100       | отсутствие в 100       | мл                | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                                                                                    | ТКБ                     | отсутствуют в 100       | отсутствие в 100       | мл                | МУК 4.2.1018-01           |

Вода питьевая из скважины №5 Сергушкинского водозабора (№6478).

|   |     |                   |                  |            |                 |
|---|-----|-------------------|------------------|------------|-----------------|
| 1 | ОМЧ | 3                 | не более 50      | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | отсутствуют в 100 | отсутствие в 100 | мл         | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ТКБ | отсутствуют в 100 | отсутствие в 100 | мл         | МУК 4.2.1018-01 |

Исследования проводили:

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Должность, Ф.И.О.                          | Подпись |
| Заведующая бактериологической лабораторией |         |
| Абросимова А.А.                            |         |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией            | Подпись |

Конец протокола.