

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 12  
Фактический адрес: г. Звенигово, ул. Ростовщикова 25Б  
Телефон, факс: (83645) 7-14-51; 7-15-81  
ОКПО - 01РН  
ИНН/КПП 1215101480/121501001

Отдел в Аттестованном районе  
Солдатка 4673  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе"

аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510605. Срок действия аттестата  
аккредитации с 04.12.2013 г. по 04.12.2018,  
"Утверждаю"  
руководитель (заместитель) аккредитованного  
испытательного лабораторного центра  
С.В. Мухлыгина  
"3" 03 2016 год

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 862-864 от 03.03.2016

Наименование пробы (образца):

Вода из водопроводных колонок г. Звенигово: ул. Ларина у дома №29 (№862); ул. Бутыкова у дома №32 (№863); ул. Чехова у дома №29 (№864).

Пробы (образцы) направлены: ООО "Звениговский водоканал"

Дата и время отбора пробы (образца): 09 ч. 00 мин. 01.03.2016

Дата и время доставки пробы (образца): 10 ч. 00 мин. 01.03.2016

Сотрудник, отобравший пробы: эколог ООО "Водоканал" Захаров В.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Звениговский водоканал", РМЭ, г. Звенигово, ул. Гагарина, д.2

Объект, где производился отбор пробы (образца): РМЭ, г. Звенигово, водопроводные колонки:

ул. Ларина у дома №29 (№862); ул. Бутыкова у дома №32 (№863); ул. Чехова у дома №29 (№864).

Код пробы (образца): 862 К.04.16 З - 864 К.04.16 З, 862 К.02.16 З - 864 К.02.16 З

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки, пластиковые бутылки

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31861-2012


Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения: по договору

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

эколог ООО "Водоканал" Захаров В.А.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 врач по общей гигиене Полевщикова Л.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (сканирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе"

протокол № 862-864 от 03.03.2016

Код образца (пробы):

862 К.02.16.3-  
864 К.02.16.3

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата поступления пробы: 10 ч. 20 мин. 01.03.2016					
Дата начала исследования: 01.03.2016					
Дата окончания исследования: 03.03.2016					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
<i>Вода питьевая из водопроводной колонки ул. Ларина у дома №29 (№862).</i>					
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	менее 5	20	град.	ГОСТ 31868-12
3	Мутность	менее 1,0	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
<i>Вода питьевая из водопроводной колонки Бутыкова у дома №32 (№863).</i>					
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	менее 5	20	град.	ГОСТ 31868-12
3	Мутность	менее 1,0	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
<i>Вода питьевая из водопроводной колонки ул. Чехова у дома №29 (№864).</i>					
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	менее 5	20	град.	ГОСТ 31868-12
3	Мутность	менее 1,0	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2-4.213-05
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Биолог Шлепёва Ж.В.					

Код образца (пробы):

862 К.04.16.3-  
864 К.04.16.3

Микробиологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 10 ч. 20 мин. 01.03.2016					
Дата начала исследования: 01.03.2016					
Дата окончания исследования: 03.03.2016					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
<i>Вода питьевая из водопроводной колонки ул. Ларина у дома №29 (№862).</i>					
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп. в100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	ГКБ	Не обнаружено	не доп. в100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
<i>Вода питьевая из водопроводной колонки Бутыкова у дома №32 (№863).</i>					
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп. в100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	ГКБ	Не обнаружено	не доп. в100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
<i>Вода питьевая из водопроводной колонки ул. Чехова у дома №29 (№864).</i>					
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп. в100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	ГКБ	Не обнаружено	не доп. в100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Заведующая бактериологической лабораторией Абросимова Л.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Адрес фактического осуществления деятельности: 425060, Республика Марий Эл,  
г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 25Б

Орган инспекции

Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

к протоколу лабораторных исследований

№ 862-864 от 03.03.2016 г.

Наименование образца:

вода питьевая из водопроводных колонок: 1) у дома № 29 по ул.Ларина,  
г.Звенигово (№862); 2) у дома № 32 по ул.Бутякова, г.Звенигово (№863); 3) у  
дома № 29 по ул.Чехова, г.Звенигово (№864)

(Наименование образца, измерений)

Исследуемые образцы (№862-864) проб питьевой воды соответствуют требованиям п. 3.5. (табл.4) СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по исследованным органолептическим показателям. Исследуемые образцы (№862-864) проб питьевой воды соответствуют требованиям п. 3.3. (табл.1) СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по микробиологическим показателям.

Заведующая отделом, врач по общей гигиене  
(Должность, Ф.И.О.)

03.03.2016 г.

(Дата формирования заключения)

  
(подпись)

С.В. Мухлыгина

Заключение является неотъемлемой частью протокола №862-864

от 03.03.2016 г.